

## कार्यालय नगर परिषद, अलवर (राज0)

क्रमांक:- फायर/2021/0071

दिनांक:- 16/4/2021

M/s VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL,  
VPO. KATOPUR THE. KOTKASIM, ALWAR (RAJASTHAN)


विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि M/s VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL, VPO. KATOPUR THE. KOTKASIM, ALWAR (RAJASTHAN) का मौका निरीक्षण किया गया। स्कूल में लगे सभी सुरक्षा उपकरणों को चैक किया गया जो सही पाये गये।

अतः निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दिनांक 20.03.2021 से 19.03.2022 तक अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

### शर्त:-

1. सभी अग्निशमन उपकरणों को सुचारू रूप से चालू रखना होगा।
2. परिसर में लगे सभी अग्निशमन यंत्रों को समय-समय पर रिफिल कराना होगा।
3. स्कूल में होजरिल सिस्टम एवं एम सी पी हुटर लगा होना अनिवार्य है।
4. अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावेगा एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
5. निरीक्षण के दौरान कोई भी अग्निशमन उपकरण बंद पाया जाता है तो अग्निशमन प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
6. प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट द्वारा मॉकड्रिल करवाया जाना अनिवार्य है। जिसकी सूचना नगर परिषद अलवर को देनी होगी।
7. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन व परिसर में नहीं रखी जावेगी।
8. फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अन्यथा 10,000/- रुपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
9. किसी भी प्रकार का नगरीयकर बकाया होने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
10. किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना कि जिला प्रशासन अलवर/नगर परिषद अलवर प्रशासन होगा।


  
Principal

Vivekanand Public School  
VPO-Katopur, Teh.-Katkasim  
Dist. Alwar (Raj.)  
Aff. No.-1730 655

  
सहायक अग्निशमन अधिकारी

Manager

Vivekanand Public School  
VPO-Katopur, Teh.-Katkasim  
Dist., Alwar (Raj.)

  
Secretary

Vivekanand Bal Kalyan  
Shiksha Samiti  
Katopur (Kotkasim)